



国正检测
Guozheng Testing

副本

检测报告

编号: GZ22158

项目名称: 废水项目检测

委托单位: 江苏经纬环境集团有限公司

检测类别: 送样检测

报告日期: 2022年06月24日

江苏国正检测有限公司

(加盖检测专用章)



扫描全能王 创建

检测报告说明

1. 报告无本公司检测业务专用章及  章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改、增删无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议,须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 本次检测与分析报告只对本批次检品检测数据负责。
6. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经我公司书面同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
8. 本报告未经我公司书面同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
9. 参照其它分析方法检测的数据仅供委托方参考，不做他用。

地 址: 连云港市海州区晨光路 2 号连云港职业技术学院科技南楼 5 楼 505 室至 523 室

邮政编码: 222000

电 话: 0518-85783066

E-mail: jsgzjc@126.com

网 址: www.gztesting.com/index.aspx



一、项目概况

委托单位	名称	江苏经纬集团环境有限公司	联系人	齐园园
	地址	连云港市赣榆区海洋经济开发区蓝湾孵化中心3楼	电话	18205120767
样品类别		废水		
检测目的		送样检测		
检测依据及主要检测设备		见表2		
备注		1.此样品为客户送样,采样点位名称及其与样品名称的对应关系均为客户提供,本机构不对其真实性负责。 2.只提供检测数据,不作结果判定。		

编制: 陈兰

检测单位检测章

审核: 陈刚

签发: 李刚 (李刚)

签发日期: 2022 年 6 月 24 日



二、检测结果

表 1 废水检测结果

接样日期		2022.06.22	分析日期	2022.06.22
测点名称		样品编码	检测项目 (单位: mg/L)	
			总有机碳	
污水处理厂排口	FS2301	GZ22158WS001	13.0	
	FS2302	GZ22158WS002	12.3	
	FS2303	GZ22158WS003	13.6	
	ZK0101	GZ22158WS004	13.1	
东厂区循环水进口	FS0501	GZ22158WS005	12.3	
	FS0502	GZ22158WS006	13.4	
东厂区循环水出口	FS0601	GZ22158WS007	12.6	
	FS0602	GZ22158WS008	12.9	
西厂区循环水进口	FS0701	GZ22158WS009	14.7	
	FS0702	GZ22158WS0010	13.8	
西厂区循环水出口	FS0801	GZ22158WS0011	13.7	
	FS0802	GZ22158WS0012	14.5	
	ZK0201	GZ22158WS0013	13.7	
检出限 (mg/L)			0.1	

备注: 样品编码为本公司内部编码。

本页以下空白



三、检测方法及设备

表 2 检测方法及设备

检测类别	检测项目	检测方法依据	主要检测仪器名称	设备编号
废水	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ501-2009	总有机碳分析仪	GZ-YQ389

四、质控信息

表 3 质量控制信息

废水											
检测项目	样品数	平行				加标回收		标样		全程序空白	
		现场	合格率(%)	实验室	合格率(%)	个数	合格率(%)	个数	合格率(%)	个数	合格率(%)
总有机碳	13	/	/	1	100	/	/	/	/	/	/

五、样品图片



-----报告结束-----

